


# RZUT FUNDAMENTÓW


## SKALA 1 : 100



### UWAGI :

- Ewentualne kolizje z instalacjami zewnętrznymi i przyłączyami rozwiązać na etapie wykonawczym.
- Materiały i urządzenia stosowane podczas realizacji obiektu muszą być dopuszczone do stosowania i spełniać wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów.
- Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż przyjęto w projekcie pod warunkiem zastosowania materiałów równorzędnych lub lepszych.
- Wszystkie prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych technologicznych i przepisów bhp oraz z zachowaniem sztuki budowlanej.
- Wykonanie i odbiór elementów budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed betonowaniem w stopach umieścić kotwy do mocowania słupów.

### LEGENDA:



Elementy istniejące

Elementy projektowane

BETON C20/25

PODBETON C8/10

STAL A-III (34GS)

STAL A-I (St3S)

### OZNACZENIA:

SF1 –STOPA FUNDAMENTOWA, wym. 40x40x83 cm, zbrojenie podstawy siatką z prętów  $\varnothing 12$  o oczku 15x15 cm oraz zbrojenie pionowe 4 $\varnothing 12$ , strzemiona  $\varnothing 6$  co 8 cm. W stopie umieścić śruby kotwiące słupy.

SF2 –STOPA FUNDAMENTOWA, wym. 50x50x83 cm, zbrojenie podstawy siatką z prętów  $\varnothing 12$  o oczku 15x15 cm oraz zbrojenie pionowe 4 $\varnothing 12$ , strzemiona  $\varnothing 6$  co 8 cm. W stopie umieścić śruby kotwiące belkę policzkową.

P2 – BLACHA PODSTAWY SŁUPA STALOWA, wym. 240x240x12 mm, stal:S235J2

P3 – BLACHA PODSTAWY BELKI POLICZKOWEJ, wym. 370x160x12 mm, stal:S235J2

S1 – słup stalowy Rk 100x100x4 mm, stal:S235J2 (projektowane)

S2 – słup stalowy Rk 100x100x4 mm, stal:S235J2 (projektowane)

S3 – słup stalowy Rk 100x100x4 mm, stal:S235J2 (projektowane)



Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA

**LESZEK JAKUBOWSKI**

63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509

e-mail: ppib\_ij@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Objekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ O SCHODY ZEWNĘTRZNE	Rys. nr	1
Adres:	SZCZODRÓW, działka nr ewid. 70/2	FAZA:	P.B.
Jednostka ewid.:	021407_5 Syców-obszar wiejski	DATA:	20.10.2020
Obręb ewid.:	0009 Szczodród	SKALA:	1:100
Inwestor:	GINA SYCÓW	BRANŻA:	konstrukcja
Adres:	ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców		

RZUT FUNDAMENTÓW		
Projektant:	mgr inż. Leszek Jakubowski	
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	
Nr uprawnień	33/DOŚ/05	
Sprawdzający:	mgr inż. Mieczysław Ścierański	
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	
Nr uprawnień	178/01/DUW	
Opracował:		

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)  
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!